



- 1- correction giration bus.
- 2 Correction cheminement piéton:
 - dessin plus sinueux.
 - pente inférieure à 2,5 % (sauf voie principale 4 %).
 - largeur 1m80 et 2m20 pour principale.
 - Entrées cours à 2m50.
- 3 Redessin talus (plus volonté)
 - Nous transmettrons une simulation 3D et des coupes. (en cours).
- 4 Cours maternelle 416m² + préau 185m²
- 5 Cours élémentaire 765m² + 180m² préau.
- 6 Jardin 'visible' en prolongement. Il sera transmis une coupe sur le parc.

PROVISOIRE 02 10 2017

- ① Salle de motricité 130m².
- ② Rangement salle de motricité
- ③ Salle ATSEM 20m².
- ④ Circulations avec alcôves. Transmission Détails alcôves en sensaire.
- ⑤ Décalage sanitaire. Δ Attention: nous ne pouvons décaler de plus vers l'Ouest par des raisons d'épaississement des poutres en circulation qui poseraient des problèmes pour le passage des guirles. Le décalage aujourd'hui est prévu identique aux alcôves.
- ⑥ Nouvelle circulation + alcôves.
- ⑦ Coin repas professeurs
- ⑧ Infirmerie.
- ⑨ Suppression mur - agrandissement hall
- ⑩ Vitre.
- ⑪ Partir grillagé - Δ Nous avons une remarque du Bureau de contrôle à ce sujet. Nous nous ferons une réponse plus précise.
- ⑫ Agrandissement cours de récréation. (416m² maternelle, 765m² élémentaire)
- ⑬ Protection espaces végétalisés des cours par bancs.
- ⑭ Nouvel accès (2m50)
- ⑮ Accès cours (2m50)

PROVISOIRE 02 10 2017

- ① Décalage cloisons + bancs.
- ② Rangement dans cages d'escaliers. ⚠ Cage d'escalier B comprend un skydôme avec accès par échelle. Rangement décalé en fonction.
- ③ Réaménagement jardin pédagogique avec bande d'entreeches en périphérie [sujet en cours]
- ④ Jardin en prolongement [sujet en cours].





