


- 1, 2, 3 →
- confirmer présence trappe CF dans plafond CF.
  - Transmettre dimension et emplacement côté.
  - Trappe au lot 08a.
- 4 - Transmettre détail coupe au lot 08b et 10 pour fixation plafonds / grille soufflage.





5 - trappes dans plafond décoratif -  
 - trappe -> lot 09 -

- transmettre dimension et positionnement  
 côté pour ces trappes.





1- confirmer au lot 09 que l'habillage de la jante fera 50 x 50 au sol.








1 - zone non démontable - avez-vous besoin de trappe CF ??

2 - zone visée - confirmer HSP (2m40 ou 2m50) .





① - Confirmer si soffite suffisant pour clapet cf + grille.

② - idem pour grille soufflage. 1m 50cm

③ Calépinage pameux rejoignant à jour.

4- trappe cf- transmettre dimension et positionnement côté.











- confirmer pas de trappe
- circulation démontable
- Toutes les pièces sont en non-démontable.









$R+1$ 