

VISA N° 6.17 16-janv

MAITRE D'OUVRAGE : Ville de Saint-Cyr-sur-Loire		Groupe scolaire Montjole Saint-Cyr-sur-Loire				
ENTREPRISE : VIAS PLEBAC		LOT N°06				
N°	Nature du document	Date de réception documents	Avis			Refusé
			Sans Observ.	Avec Observ.	Avec Réserve	
007-E	BARDAGE - Plans de calepinage Elémentaire Ind C Plan des calepinages des ossatures - Un détail de repérage des luminaires extérieurs en applique sera transmis prenant en compte le positionnement des ossatures.	20 12 2018	X			
008-E	Carnet de détails Elémentaire Ind C Coupe 21-21 : Nous demandons confirmation auprès du BET thermique sur l'isolant au niveau de la poutre béton. Nous préciser la nature et l'épaisseur prévu. Coupe 22-22 : Nous demandons confirmation auprès du BET thermique sur l'absence d'isolant au niveau du nez de dalle. Coupe sur passage acrotère sur file 3 : Ok.	20 12 2018		X		
Documents joints: RemarquesMHJV160119menext						
Sous réserves de l'avis favorable des BET et du Bureau de Contrôle						
Avis émis le : 16/01/2019		Par : Fadil Foondun chargé d'affaire SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés				
		Visa : 				