

VISA N° 6.06 28-juil

MAITRE D'OUVRAGE : Ville de Saint-Cyr-sur-Loire		Groupe scolaire Montjole Saint-Cyr-sur-Loire				
ENTREPRISE : VIAS PLEBAC		LOT N°06				
		Avis				
N°	Nature du document	Date de réception documents	Sans Observ.	Avec Observ.	Avec Réserve	Refusé
Carnet S-01	<p>Synoptique Menuiseries Alu / Acier tous niveaux IND A</p> <p>Voir pdf joint: Remarque générale : Pour l'ensemble des menuiseries à l'allège, l'altimétrie du béton est à 1,01m (hormis cas particulier EM48 et EM49 où l'allège est fixé à 0,71m. EM 8-1 à EM 8-3 : Détail BSO à transmettre. L'habillage BSO doit suivre la pente de toiture. EM 9-1 à EM 9-3 : Idem. EM 16-4 : Erreur de calepinage. Voir plan architecte ind. C. EM 18 : Erreur calepinage : Voir plan architecte ind C. EM 23 : Se baser sur plan architecte ind C. EM 26 et EM 26bis: Il manque les grilles en façades. Se référer au CCTP pour l'ensemble des localisations. EM 28 : Voir plan architecte ind C pour positionnement muret talus. EM 31 : Se conformer au de charpente et plan architecte ind C. Pas de vitrage OPALE dans les angles. EM 32 : Erreur calepinage. Voir plan architecte ind C. EM 40 : Erreur de calepinage. Voir plan architecte ind C. EM 42 et EM 42bis : Inverser les portes. Voir plan architecte ind C. EM43 : Pas de lisse horizontale. Préciser la raison de ces lisses. EM 48 et EM 49 : Hauteur allège : 0,71m. EM 50 : Voir plan architecte ind C pour emplacement précis murets de talus.</p>			X		
Ind A	<p>Fiche technique vitrage/panneau</p> <p>Il manque un plan de localisation des types de vitrage (type 1 à 8). En l'état, nous ne savons pas viser ce document. Transmettre ces éléments également au BET acoustique et BET Fluides qui doivent viser les performances acoustiques, thermiques et de FLJ. Préciser les vitrages qui seront anti-effraction et les vitrages faisant garde-corps (notamment au R+1).</p> <p>Document joint: remarques MHJV28072018MENEXTbis</p>					X
Sous réserves de l'avis favorable des BET et du Bureau de Contrôle						
Avis émis le : 28/07/2018		<p>Par : Visa :</p> <p>Fadil Foondun chargé d'affaire SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons Architectes Associés</p>				