



VISA N° 6,12 25-OCT

MAITRE D'OUVRAGE : Ville de Saint-Cyr-sur-Loire	Groupe scolaire MontJole Saint-Cyr-sur-Loire
ENTREPRISE : VIAS PLEBAC	LOT N°06

N°	Nature du document	Date de réception documents	Avis			Refusé
			Sans Observ.	Avec Observ.	Avec Réserve	

S-02 IndB

Synoptique-Détails Menuiseries alu NIVEAU R+1 / RAL 7021 Mat

24 10 2018

X

**ELEV EM1, coupe 1-1 et coupe 2-2 :** Position du store intérieur. Préciser si le cas de figure Baie pompier oblige à avoir le store en applique sur l'ouvrant? Dans le cas contraire, se conformer au détail courant.

**ELEV EM8-1 à EM8-3, coupe 7-7 et coupe 8-8 :** A discuter en réunion avec la MOE et la MOA de la possibilité de supprimer le BSO pour difficulté technique de mise en œuvre (pente de toiture, difficulté d'échapper à l'arbalétrier...). A discuter également en réunion sur la coupe 8-8 de la possibilité de décaler la menuiserie vers l'extérieur (sous l'arbalétrier- cf coupe 16-16).

**ELEV EM9-1 à EM9-3 :** Idem remarque précédente.

**ELEV EM 10, ELEV EM 15, coupe 16-16 :** Confirmation des dimensions; une soffite en plafond permettra de passer d'une hauteur de 2m40 à la hauteur des menuiseries.

**Coupe 5-5, coupe 11-11, coupe 13-13, coupe 14-14 :** Position du store à revoir. Celui-ci doit-être le plus possible vers la façade tout en permettant l'accès à l'alimentation du store. Point à finaliser avec l'électricien pour donner une dimension précise.

**Coupe 10-10 :** Détail à voir en réunion ; possibilité de décaler la menuiserie vers l'extérieur (sous l'arbalétrier- cf coupe 16-16).

**Bavette ALU en pied de menuiserie :** Confirmer RAL 7021.



marjan hessamfar  
& Joe vérons  
architectes  
associés

Document joint:  
RemarquesMHJV251018menext  
Croquis alimentation store intérieur.

Sous réserves de l'avis favorable des BET et du Bureau de Contrôle

Avis émis le : 25/10/2018

Par :

Visa :

Fadil Foondun  
chargé d'affaire  
SARL Marjan Hessamfar & Joe Vérons  
Architectes Associés