

**De:** cauparis@hessamfar-verons.fr  
**Envoyé:** mardi 22 octobre 2013 09:51  
**À:** Rudy.MASSE@vinci-construction.fr; OUZILLEAU Cyril; ROUARCH Michaël; issam borgaaoui; CAUPARIS  
**Objet:** Pots R+2

Bonjour.

Lors de ma dernière visite, issam m'a signalé que deux pots au R+2 seront difficilement mise en place parce que le tuyau d'arrivée d'eau est trop proche des machines de désenfumage.

Nous souhaiterions savoir :

1. S'il est encore possible de déplacer ces tuyaux d'arrivée d'eau ?
2. Si cela n'est pas possible, nous souhaiterions savoir s'il existe une solution pour plier le tuyau sans le pincer.
3. Si cela non plus n'est pas possible, nous proposons dans ces deux cas de supprimer le tuyau en le coupant et le bouchant pour pas avoir d'eau qui sorte. Nous supprimons donc ces deux pots. Le sol souple devra recouvrir ces deux trous.

Merci de me signaler si d'autres pots sont concernés.

Merci aussi de me signaler si les pots supprimé sont des grands ou des moyens ou des petits. En effet, s'il nous est amené à supprimer un grand pot, nous préférons le permuter avec un petit pot.

Je serai à Paris demain mercredi, jusqu'à vendredi pour finaliser ce point avec vous.