

+39 39 675018



Dossier F040370 - Document CEMATE/1 - Page 1/5

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT  
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

VALABLE 5 ANS à compter du 9 mai 2005**N° F040370 - CEMATE/1**

et annexe de 4 pages

**Matériau présenté par :****LAMPRE SRL**  
Via Attilio Magni 2  
20040 USMATE VELATE (MI)  
Italie**Marque commerciale :****LAMPRE PVC RIGIDO 100,**  
**LAMPRE PVC RIGIDO 150**  
et **LAMPRE PVC RIGIDO 200****Description sommaire :****Composition globale :** Tôle d'acier galvanisée de 0,5 mm d'épaisseur, recouverte d'un adhésif de 0,007 mm et de 8 g/m<sup>2</sup>, sur lequel est appliqué un film PVC rigide de 0,10 à 0,20 mm et de 133 à 275 g/m<sup>2</sup>.**Application :**Revêtement de parois mitoyennes pour les bureaux,  
les plafonds, les habitations et pour le secteur naval.**-Masse :**(de 4025 à 4083 ± 5 %) g/m<sup>2</sup>**Epaisseur :**

(de 0,6 à 0,7 ± 5 %) mm

**Coloris :**

Divers, aspect lisse

**Rapport d'essais :**

N° F040370 - CEMATE/1 du 9 mai 2005

**Nature des essais :** Essai(s) par rayonnement.**Classement :****M1****ADHESIVE SUR TOLE ACIER GALVANISEE DE 0,5 mm****Durabilité du classement (annexe 22) :****NON LIMITEE A PRIORI**

compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° F040370 - CEMATE/1 annexé.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires.

Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L. 115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

**Nota :** Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent Procès-verbal de classement ou de l'ensemble Procès-Verbal et rapport annexé.

Trappes, le 9 mai 2005

Le Chef de la Division  
Comportement au Feu  
Alain SAINRATRéalisation de l'essai  
Marc LE QUERE  
La Responsable Technique  
Lise CHYZELACCREDITATION  
N° 1-0608